

*Одобрено
05.11.13г.
№50*



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
Калужской области**

249270, г. Сухиничи, ул. Ворошилова, 40
тел./факс 5-16-93

Директору
МКОУ «Субботниковская средняя
школа»

Рябко И.С.

10.10.2013 г. №7-40-2013

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**«Об устранении нарушений законодательства
в сфере электроэнергетики»**

Прокуратурой Сухиничского района совместно с Приокским Управлением Ростехнадзора по калужской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности МКОУ «Субботниковская средняя школа», в ходе проведения которой выявлены нарушения действующего законодательства.

Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». (Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ) регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности (статья 1).

Статьей 4 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. закреплено, что правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается, в том числе, на следующих принципах: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Согласно ч.7 ст.2 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. под энергетическим обследованием понимается - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.16 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц: - органы государственной власти, органы

местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; - организации с участием государства или муниципального образования; - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; - организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; - организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год; - организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Лица, указанные в части 1 данной статьи, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Тем не менее, при проведении проверки установлено, что в нарушение данной нормы закона в МКОУ «Субботниковская средняя школа» не проведено первое энергетическое обследование.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министерства энергетики России №6 от 13.01.2003г. (далее Правила), имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.

Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

Согласно п. 1.2.3 Правил для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.

При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

Проверкой установлено следующее.

В МКОУ «Субботниковская средняя школа» отсутствуют ответственные лица за электрохозяйство, аттестованные и сдавшие экзамены в Ростехнадзоре, что является нарушением п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министерства энергетики России №6 от 13.01.2003г.

Выше указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения ответственными лицами МКОУ «Субботниковская средняя школа» своих должностных обязанностей, отсутствия со стороны руководства должного контроля.


Подобные нарушения не допустимы, так как они затрагивают государственные и общественные интересы, что негативно сказывается на состоянии законности в сфере электроэнергетики при осуществлении образовательного процесса.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. Принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению подобных нарушений впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушение действующего законодательства с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок.

Прокурор Сухиничского района
младший советник юстиции



Е.А. Басулин